

АКТ №3  
проверки работоспособности автоматической пожарной  
сигнализации (АПС)

«7» сентября 2016г.

г. Олекминск

Комиссия в составе представителей:

Заказчика МБУ «Юнкюрская СОШ им В. И. Сергеева»

Подрядчика: ООО «Санакэт» Дехтяр Александра Федоровича

Составили АКТ на предмет проверки исправности, работоспособности средств автоматической пожарной сигнализации, на объекте школа

расположенного по адресу РС (Я), Олёкминский район, с. Юнкюр, ул. Школьная, 27.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на указанном объекте

установлены приборы на указанном объекте

установлены приборы Верс ПК16, ДИП, ИПР, Маяк 12К, объектовый передатчик RS 201TF- RR, блок питания 12в, Антенна АН-433, АКБ, табло «Выход».

С подключением-выводом на комнату вахтёра и выводом на пожарную часть МПЧ с. Олёкминское.

При проверке работоспособности сигнализации установлено:

1. Установлено наличие исправной автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях здания.
2. Автоматическая пожарная сигнализация постоянно находится во включенном состоянии.
3. При срабатывании АПС в режиме пожар прибор выдает световой и звуковой сигнал «Тревога» и сигнал автоматически по радиоканалу уходит на МПЧ с. Олёкминское.

Комиссия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Дехтяр А.Ф./

