

Всего 2 экз.
Экз. №1 Заказчику
Экз. №2 Подрядчику

АКТ №3

проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

«4» сентября 2016г.

г. Олекминск

Комиссия в составе представителей:

Заказчика МБУ «Юнкюрская СОШ им. В.И. Сергеева»

Подрядчика: ООО «Санакэт» Дехтяр Александра Федоровича

Составили АКТ на предмет проверки исправности, работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), на объекте школа, расположенного по адресу РС (Я), Олёкминский район, с. Юнкюр, ул. Школьная, 27. Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на указанном объекте установлены приборы: Верс ПК16, ИП 212-141М, ИПР, Маяк 12К, объектовые передатчики RS 201TF- RR, блок питания 12в, Антенна АН-433, АКБ, табло «Выход».

С подключением-выводом на комнату вахтёра и выводом на пожарную часть МПЧ с. Олёкминское.

При проверке работоспособности сигнализации установлено:

1. Установлено наличие исправной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во всем путях эвакуации здания.
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) постоянно находится во включенном состоянии.
3. При срабатывании АПС в режиме ПОЖАР система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выдает световой и звуковой сигнал «Тревога», сигнал автоматически по радиоканалу уходит на МПЧ с. Олёкминское.

Комиссия _____

_____/Дехтяр А.Ф./

