

АКТ
приемки пожарного гидранта

«08» сентября 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ФОР ГУП ЖКХ мастер котельной Борисов А.И.,
представитель МПЧ № 6 Самохвалов А.В.,
представитель МБОУ «Юнкюрская СОШ им.В.И.Сергеева» Шепелева С.Е.,
зам.директора по АХР

провели испытание на водоотдачу, проверили техническое состояние ПГ № 22, 23 в с.Юнкюр, ул.Школьная 27

ПГ № 22,23 находится в исправном состоянии. Характер исправности – готов к эксплуатации, утеплен.

Представитель ФОР ГУП ЖКХ Борисов А.И., мастер котельной _____

Представитель МПЧ № 6 Самохвалов А.В., начальник караула № 2 _____

Представитель МБОУ «Юнкюрская СОШ им.В.И.Сергеева» Шепелева С.Е.,
зам.директора по АХР _____

Примечание: акт составляется в двух экземплярах